


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«01» ноября 2024 г., 56240061000216080165  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Оренбургской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«19» ноября 2024 г., № 2411/018-56/1598/ПВПР**

(дата составления предписания)

**обл Оренбургская, г Оренбург, ул Луговая, Дом 78А, 83532499379, e-mail: ond\_orenburg@56.mchs.gov.ru**

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: с 11:00 11.11.2024 до 12:00 19.11.2024, учетный номер 56240061000216080165.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

**1. обл Оренбургская, г Оренбург, ул Просторная, Дом 14/1**

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 69", ИНН 5609024247, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС  
В ЕГРЮЛ**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Размещаемые в здании школы помещения производственного назначения (кабинет технологии (мальчики) фактически эксплуатирующийся как мастерская, с размещением станков), не выделено противопожарными преградами с соответствующим заполнением (отсутствует противопожарная дверь) Основание: ст. 6 , ст. 52, ч. 1 ст. 59 ФЗ-123, п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
Нарушенное обязательное требование:  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
Срок устранения нарушения:  
01.11.2025
2. Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, а именно: при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Согласно протокола проверки (испытания) работоспособности систем АПС и СОУЭ № 315/ЭО-08/24 от 01.08.2024 г. системы АПС и СОУЭ смонтированные в МОАУ СОШ № 69 по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14 к.1 находятся в нерабочем состоянии и не способны выполнять свои функции в автоматическом режиме.

Основание: ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ п. 54 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 28 апреля 2023 г. № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479» (далее по тексту ППР РФ);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.11.2025

3. Руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в помещении кухни объекта защиты не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции воздуха при включении автоматической установки пожарной сигнализации. Основание: п. 54 ППР РФ, п. 6.24 СП 7.13130.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.


Срок устранения нарушения:

01.11.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, подтверждающие доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор города Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Михайлова Ксения Евгеньевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор города Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Михайлова Ксения Евгеньевна, e-mail: k.mihaylova@56.mchs.gov.ru, телефон: +73532499376

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)  
 Михайлова К.Е. 08.11.2023 г. 19:47 часов «35» минут «19» 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

